

Ing. Milan Cifr
Višňová 862
593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Váš dopis č. j.
Číslo jednací ZR/5633/2019-Mr
Vyřizuje Mrkos Marek
Tel. +420 566 651 104
Žďár nad Sázavou 15. 1. 2020

Stanovisko k územní studii

Dne 16. 12. 2019 požádal Ing. Milan Cifr, Višňová 862, 59301 Bystřice nad Pernštejnem o stanovisko k územní studii „Územní studie Křižanov - Na Zahrádkách (lokality Z1, Z2, Z5, Z30)“ v zastoupení investora městyse Křižanov.

1. Stanovisko k projektové dokumentaci (ID stavby 3935)

1.1. Základní údaje o předkládané projektové dokumentaci:

Název stavby: Územní studie Křižanov - Na Zahrádkách (lokality Z1, Z2, Z5, Z30)
Projektant: Ing. Milan Cifr, Višňová 862, 59301 Bystřice nad Pernštejnem
Druh dokumentace: Studie - z. č. 191134 z 12/2019, nečíslované paré
Kanalizace
Vodovod
Investor: Městys Křižanov

1.2. Popis projektu výše uvedené studie

Vodovod

Nové vodovodní řady v zájmové lokalitě jsou napojeny na stávající rozvod vodovodní sítě v městyse Křižanov. Zásobování pitnou vodou je z vodojemu Křižanov o objemu 2x250m³, max. hladiny 576,00 m.n.m., min. hladiny 572,70 m.n.n.

Trasy nových vodovodních řadů jsou navrženy tak, aby propojení na stávající vodovodní řady a nové vodovodní řady byly zaokružovány. Vodovodní rozvod se skládá z řadů V-1, V-2, V-3, V-4, V-5.

Vodovodní potrubí je umístěno mimo komunikaci, kromě křížení komunikace, umístění trasy je na základě vlastnických práv k jednotlivým dotčeným pozemkům.

Splašková kanalizace

Nové splaškové kanalizační řady v zájmové lokalitě jsou napojeny na stávající rozvod splaškové kanalizace v městyse Křižanov. Splaškové vody jsou svedeny stávající a novou kanalizací do stávající čerpací stanice ČS3, ze které jsou odpadní vody čerpány na stávající ČOV.

Trasy nových splaškových kanalizačních řadů jsou navrženy pro gravitační odvádění odpadních vod. Místa napojení na stávající splaškovou kanalizaci jsou u budoucích domů 1 a 66. Splašková kanalizace se skládá z řadů S-1, S-2, S-3, S-4, S-5, S-6.

Potrubí splaškové kanalizace je umístěno v ose jízdního pruhu komunikace, umístění trasy je na základě vlastnických práv k jednotlivým dotčeným pozemkům.

1.3. Stanovisko VAS

VAS s předloženou územní studií „Územní studie Křižanov - Na Zahrádkách (lokalita Z1, Z2, Z5, Z30)“

souhlasí

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno a) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost tohoto stanoviska a vyjádření je jeden rok.

 **VODÁRENSKÁ**
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Žďár nad Sázavou
Studená 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Karel Fuchs
ředitel divize

Na vědomí

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
VAS, provoz VaK Velká Bíteš
VAS, TÚ